



**ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
РЕГІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ  
БЕЗПЕКИ І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ**

просп. Центральний, б. 54 а, м. Северодонецьк, Луганська область, Україна, 93405  
тел. (+38 06452) 41103, E-mail: [uns@loga.gov.ua](mailto:uns@loga.gov.ua)

---

**ПРОТОКОЛ № 16**

*м. Северодонецьк*

*25 липня 2019 року*

**Головував:** голова облдержадміністрації – керівник обласної військово-цивільної адміністрації, голова регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій **Комарницький Віталій Мар'янович.**

Присутні: члени комісії (за списком), запрошені (за окремим списком).

**I. Про вичерпання запасів вугілля на ВП «Луганська ТЕС» ТОВ «ДТЕК Східенерго» та загрозу виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру внаслідок припинення електропостачання на території Луганської області.**

(Клименко Ю.Ю., Сурай В.А., Сафонов Б.Д., Таранов В.Л., Хатьков Є.В.,  
Головко Ю.О., Рибак С.В., Прихожий Ю.В., Гудим О.П., Федоров О.П.,  
Цикунцов О.В., Вілков І.Ю.)

В області склалися передумови виникненню катастрофи в енергетичному секторі у зв'язку з набуттям чинності постанови Уряду Російської Федерації (далі – РФ) від 18.04.2019 № 460-25, якою внесено зміни до постанови Уряду РФ від 29.12.2018 № 1716-83, зокрема визначено перелік товарів, які можливо імпортувати або експортувати в Україну тільки на підставі окремих дозволів.

До цієї категорії віднесено продукцію паливно-енергетичного комплексу, у тому числі вугілля, яке через відсутність залізничних підходів з території України постачається для ВП «Луганська ТЕС» ТОВ ДТЕК «Східенерго» (далі – ЛуТЕС) з РФ.

В разі припинення генерації електричної енергії на Луганській ТЕС потрібне значне обмеження споживання в Луганському енерговузлі, оскільки існуюча схема електричної мережі не дозволяє забезпечити електропостачання споживачів Луганської області без роботи ЛуТЕС.

Через пошкодження, внаслідок бойових дій, електричних мереж, що розташовані в Луганській області, зв'язок Луганського енерговузла з Об'єднаною енергетичною системою України здійснюється лише двома транзитами 110 кВ: «Сіль - Бахмутська – Ювілейна» та «Сватове – Курилівка». Пропускна спроможність цих ліній 110 кВ, за умов відсутності генерації на ЛуТЕС, складає лише 110 МВт. При цьому, поточний рівень споживання



енерговузла, який складається зі споживачів ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» та Луганської філії ДП «Регіональні електричні мережі», складає від 140 МВт вночі до 220 МВт у вечірній максимум.

Слід зазначити, що розроблені графіки обмеження живлення та аварійних вимкнень споживачів не забезпечують такого об'єму розвантаження. Об'єм графіків обмеження потужності (ГОП) по Луганській області згідно зведеного графіка на 2018-2019 роки становить 29 МВт; фактичне навантаження приєднань, задіяних під графіки аварійних вимкнень (ГАВ), згідно заміру 19.06.2019, становить 56,97МВт. Відповідно, необхідне розроблення додаткових заходів з почергового вимкнення споживачів Луганської області для запобігання її повному знеструмленню у випадку зупинки енергоблоків на ЛуТЕС. Щодо роботи особливо небезпечних підприємств області, через вкрай низьку надійність електропостачання у вузлі за такого режиму, необхідно розглянути питання тимчасового припинення виробництва з мінімізацією електроспоживання, що дозволить уникнути можливих техногенних аварій та знизить об'єм застосованих обмежень для інших категорій споживачів.

За інформацією директора ЛуТЕС Бориса Сафонова, по закінченню використання залишку вугілля робота підприємства буде зупинена, у зв'язку із тим, що спалювання природного газу призведе до зростання собівартості виробництва електроенергії та нанесення збитків підприємству в обсязі 4,0 млн грн на добу.

Запаси вугілля станом на 24.07.2019 у ЛуТЕС (єдиному джерелі генерації електричної енергії в області) становлять 17964 тонн. При середньодобовому споживанні 2798 тонн вказаного обсягу палива достатньо для 6 діб сталої роботи теплоелектростанції, тобто до 29.07.2019.

Існує реальна загроза виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру, а саме повного припинення енергопостачання 1 млн мешканців регіону, 253 дитячим садкам, 293 школам, 53 медичним закладам, водопостачання, газопостачання. Крім того, припиниться постачання води для 400 тис. абонентів – мешканців тимчасово окупованої території. Крім того, знеструмлення об'єктів ПАТ «Лисичанськвугілля» призведе до затоплення гірничих виробок протягом 24 годин, а знеструмлення об'єктів та водовідливного комплексу ДП «Первомайськвугілля» призведе до затоплення гірничих виробок ш. Золоте протягом 1.5 години, інших шахт протягом 6 годин.

За результатами доповіді та з урахуванням обговорення **комісія вирішила:**

1. Департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації підготувати листа до Кабінету Міністрів України про надання доручення Міністерству енергетики та вугільної промисловості України щодо розробки та винесення на розгляд Уряду проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання надзвичайної ситуації в Луганській області».

Термін: до 26 липня 2019 року



2. **ВП «Луганська ТЕС» ТОВ «ДТЕК Східенерго»** у зв'язку із відсутністю запасів вугілля відкликати листи до АТ «Луганськгаз», Северодонецькому ЛВ УМГ філії «УМГ «Харківтрансгаз» АТ «Укртрансгаз» щодо обмеження постачання природного газу з 7.00 28.07.2019 та перейти на спалювання природного газу для генерації електроенергії.

Термін: до 29 липня 2019 року

3. **АТ «Луганськгаз», Северодонецькому ЛВ УМГ філії «УМГ «Харківтрансгаз» АТ «Укртрансгаз»** забезпечити відповідні технічні умови при транспортуванні та розподілі природного газу з метою забезпечення потреб ВП «Луганська ТЕС» ТОВ «ДТЕК Східенерго» при переході на спалювання природного газу для генерації електроенергії.

Термін: з 28 липня 2019 року до відновлення постачання вугілля

4. **Департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації** підготувати листи до:

4.1 ДП «НЕК «Укренерго» щодо забезпечення максимального перетоку електроенергії до Луганського енерговузлу.

Термін: невідкладно

4.2 Президента України, Прем'єр-міністра України щодо вичерпання запасів вугілля на ВП «Луганська ТЕС» ТОВ «ДТЕК Східенерго», можливі наслідки припинення електропостачання Луганської області та необхідності надання номінацій на постачання природного газу до ВП «Луганська ТЕС» ТОВ «ДТЕК Східенерго» для генерації електричної енергії.

Термін: невідкладно

4.3 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо можливого порушення ліцензійних умов ВП «Луганська ТЕС» ТОВ «ДТЕК Східенерго».

Термін: невідкладно

5. **Управлінню з питань цивільного захисту облдержадміністрації:**

5.1 Підготувати звернення до Прем'єр-міністра України щодо ініціювання проведення позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій стосовно енергобезпеки Луганської області.

Термін: невідкладно

5.2 Поінформувати Державну службу України з надзвичайних ситуацій щодо загрози виникнення надзвичайної ситуації через можливе припинення роботи ВП «Луганська ТЕС» ТОВ «ДТЕК Східенерго».

Термін: невідкладно



6. ТОВ «ДТЕК Східенерго» забезпечити укладання договору на постачання природного газу, подання заявки та отримання номінацій від НАК «Нафтогаз України» для генерації електричної енергії, про що повідомити АТ «Луганськгаз».

Термін: невідкладно

7. Інспекції Держенергонагляду у Луганській області вжити заходів щодо уникнення порушення режимів електропостачання споживачів області у разі зупинки енергоблоків ВП «Луганська ТЕС» ТОВ «ДТЕК Східенерго».

Термін: невідкладно

8. Міським головам міст обласного значення, головам райдержадміністрацій, головам ОТГ, Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації, Головному управлінню ДСНС України у Луганській області підготувати та провести випробування усіх наявних резервних джерел енергоживлення.

Термін: невідкладно

9. ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання», Луганська філія ДП «Регіональні електричні мережі» опрацювати виконання графіків обмеження потужності (ГОП), графіків аварійного вимкнення (ГАВ) та при їх введенні поінформувати споживачів Луганської області.

Термін: невідкладно

10. Управлінню промисловості, транспорту та зв'язку облдержадміністрації опрацювати спільно з ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» варіант зниження промислового виробництва на час можливої зупинки ВП «Луганська ТЕС» ТОВ «ДТЕК «Східенерго».

Термін: невідкладно

11. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Голова комісії




В. КОМАРНИЦЬКИЙ

Секретар комісії



І. ВАСЕРУК



В. Сираб  
О. Курьшчик